

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP17005

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

H07V-U/R

2. Verwendungszweck:

Elektrizitätsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen

3. Hersteller:

HEIRU CZ s.r.o.  
Tesikova 385  
CZ-588 56 Telc

4. Bevollmächtigte Vertreter:

HEIRU A. & R. Heinz GmbH  
Parndorferstraße 11/8  
A-2460 Bruckneudorf

System 3

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

6. Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1/2016

7. Produktzertifizierungsstelle:

EZÚ Elektrotechnický zkusební ústav, s. p.,  
Pos Lisem 129, Prag 8 - Troja, Tschechische Republik

8. Erklärte Leistungen

Brandverhalten Eca  
Gefahrstoffe keine

9. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der EU-Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der in Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Telc

Datum: 21.08.2018

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
Ing. Rudolf Heinz

Funktion:

Geschäftsführer